T-M-20-S/0+200C - Termostat z ogranicznikiem



Model : 750502-000

T-M-20-S/0+200C - Termostat z ogranicznikiem

Producent : Raychem

Termostat z powierzchniowym pomiarem temperatury zapewnia kontrolę temperatury oraz jej ograniczenie w strefach niezagrożonych wybuchem. Ogranicznik zapewnia odcięcie zasilania obwodu grzejnego w sytuacjach gdy nastąpiło przekroczenie górnego progu zadanej temperatury lub pojawiła się niebezpiecznie wysoka temperatura procesowa. Nastawa temperatury dla termostatu i ogranicznika może być zmieniana bez potrzeby otwierania obudowy poprzez odkręcane zaślepki znajdujące się w pokrywie urządzenia. Oba czujniki cieczowe wraz z kapilarą o długości 2 metrów wykonane są ze stali nierdzewnej i zabezpieczone przy obudowie elastyczną rurką. Istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia przewodu grzejnego do termostatu. Termostat dostępny jest dla następujących zakresów temperatury: 0-50□ C; 0-200□ C; 50-300□ C.

RYCHEM- podręcznik przemysłowy
Ceny hurtowe Raychem□ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie

Specyfikacja produktu:
□

- □ Maks. napięcie znamionowe - 230 V
- □ Nastawa temperatury -□
  - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Sterownik od 0□ C do +200□ C□
  - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Ogranicznik od +130□ C do +200□ C
- □ Przekaźnik Pojedynczy styk przełączny (SPDT) 100 000 cykli przy 16 A (sterownik) 500 cykli przy 10 A (ogranicznik)
- □ Obciążalność styków -□
  - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Termostat Maks.16 A przy 230 V
  - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Ogranicznik Maks.10 A przy 230 V
- □ Zdolność rozłączania -□
  - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Sterownik 3700 VA
  - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Ogranicznik 2300 VA
- □ Histereza - 2,5% zakresu temperatur
- □ Dokładność - □ 0,5% nastawy w trzeciej górnej części zakresu temperatury (przy temp. otoczenia 22□ C)
- □ Zmiana temperatury - Wewnętrzne potencjometry, dostępne przez wieko obudowy
- □ Zaciski - 4 mm2
- □ Temperatura pracy - od -20□ C do +80□ C

Cena : 5.296,38 zł Brutto (4.306,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 lutego 2018